

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОСЗН

«01» февраля 2019г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ _____

МБОУ СОШ №5 г. Углегорска Сахалинской области
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«01» февраля 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г. Углегорска Сахалинской области**

1.2. Адрес объекта **694920 . Сахалинская область, Углегорский район г. Углегорск, ул. 8 Марта 1**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3** этажей, **2120,5** кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **19220** кв.м

1.4. Год постройки здания **1966**, последнего капитального ремонта **2017** год

1.4.1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **июль-август 2019г.**, капитального **март-август 2021**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 г. Углегорска Сахалинской области (МБОУ СОШ №5 г. Углегорска)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **694920 . Сахалинская область, г. Углегорск, ул. 8 Марта 1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **образование, дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом **маршрут №2 - 9 завод - Бумзавод, маршрут №8 – Ольховка- ЦРБ**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500** м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- оборудование парковочных мест для инвалидов с обозначением выделенного места на покрытии и продублированного знаком на вертикальной поверхности; - предусмотреть пешеходные дорожки для инвалидов-колясочников; - оборудовать места отдыха; - установка знаков доступности.
2	Вход (входы) в здание	- разработка и ознакомление с Инструкцией для работников техникума по вопросам обеспечения доступности инвалидов к услугам и объектам, оказания при этом необходимой помощи; - заключение договоров на услуги сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; - установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверх и вниз (по ширине); - контрастная окраска первой и последней ступени; - установка знаков доступности (с оборудованием для слабослышащих) и предупреждающих знаков; - замена входной двери на двери с петлями одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто», обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек или раздвижные автоматические; - замена полового покрытия в тамбуре на нескользящее при намокании; - устранение порогов в дверном проеме.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- индивидуальное решение, технические решения невозможны (для К) - устранение порогов в дверных проемах; - установка дополнительных поручней; - приобретение сменного кресла-коляски; - приобретение лестничного электрического подъемника Пума У НИ 130 (ступенькоход); - установка тактильных направляющих полос, ощущаемых ногой

		или тростью и тактильных предупреждающих указателей (или окрашенную контрастно поверхность) - устройство пандуса с поручнями с одной стороны в переходе в спортивный зал; - установка знаков доступности (с оборудованием для слабослышащих) и предупреждающих знаков. - оборудование устройствами и средствами информации и связи их системы (тактильные таблички, знаки и мнемосхемы, вывески на кабинеты со шрифтом Брайля и другие рельефные знаки);
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение, организация альтернативной формы обслуживания - устранение порогов в дверных проемах; - установка дополнительных поручней; - перенос выключателей и электророзеток на высоту предусмотренную Требованиями СП; - оборудование системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала; - приобретение переносной индукционной системы для приема-передачи учебной информации в слуховой аппарат для обучающихся с нарушениями слуха; - оборудование рабочего места согласно требованиям СП (столы с микролифтом, стулья, телефон с крупными кнопками, учебные пособия с шрифтом Брайля и наглядные материалы, компьютерная техника с специальным программным обеспечением, брайлевская клавиатура, видеоувеличители, электронные курсы, с использованием программ-синтезаторов речи и др. технические средства для приема - передачи учебной информации);
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (для К) - установка тактильной направляющей полосы, ощущаемой ногой и тростью; - установка знака доступности в т.ч.

		Рельефный; - установка тревожной сигнализации (связь с вахтером или дежурным администратором); - изменение высоты раковины; - установка опорного поручня; - установка унитаза с подлокотниками, опорами, поручнями; - принадлежности подъемников для фиксации корпуса тела человека; - установка писсуара или резервуара для сбора мочи; - замена водопроводных кранов на краны рычажного или нажимного действия (или управляемых электрическими системами); - установка управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение - установка знаков доступности элементов здания и территории (с оборудованием для слабослышащих) и предупреждающих знаков (парковочные места, зоны высадки пассажиров, входы, санузлы, гардеробные, проходы); - оборудование устройствами и средствами информации и связи их системы (тактильные таблички, знаки и мнемосхемы, вывески на кабинеты со шрифтом Брайля и другие рельефные знаки);
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный, нуждается в тротуарах
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

(_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-В
	в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	ДЧ
2	О-н (поражение нижних конечностей)	ДЧ
3	О-в (поражение верхних конечностей)	ДУ-пп
4	С-п (полное нарушение зрения – слепота)	ДУ-пп
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	ДП-В
6	Г-п (полное нарушение слуха – глухота)	ДП-В

7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	ДП-В
8	У (нарушения умственного развития)	ДП-В

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С, Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: _____

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2019-2030 год**

в рамках исполнения **целевой программы «Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы»**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Учреждение будет доступно практически для всех категорий инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **произведен капитальный ремонт крыльца пандусом в соответствии со СНиП и СП.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **да**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **да;**

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)


Приложения:

Результаты обследования:

- | | | |
|---|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | Л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | Л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | Л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | Л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | Л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | Л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на _____ | Л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на _____ | Л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) | | |


Руководитель рабочей группы

Директор МБОУ СОШ №5 г. Углегорска Маркова Сон Ок
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР Мартынято О.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заместитель директора по УВР Зотова Н.К.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов


Прюсератев Серафим Председатель ДУ Дворжиного У.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

заместитель директора по АХР Цурко О.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Педагог-психолог
(Должность, Ф.И.О.)

Торосян Е.В.
(по согласованию)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название) _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Маркова Сон Ок

Действителен с 01.07.2022 по 01.07.2023